मिरा भाईंदर महानगरपालिका

अग्निशमन विभाग
स्व. कल्पना चावला अग्निशमन स्थानक, माहेश्वरी भवन मार्ग, भाईंदर (प), ता. जि. ठाणे.
दुरध्वनी क्र. 28197637/101

जा.क्र. मिभा/मनपा/अग्नि/१०८४/2024-25 दि. १२/०८/2024.

प्रति,
जनसंपर्क अधिकारी,
मिरा भाईंदर महानगरपालिका.

विषय :- जाहीरात स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणेबाबत...

संदर्भ :- MBMC-35/96/2024 (Computer No. 686642) दि. 31/07/2024 रोजीचा अहवाल.

वरिल विषयानुसार आपणांस कळवितो की, मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टी परिसरामध्ये Fire Hydrant System बसविणे या कामाची निविदा मागविणेकरीता अंदाजपत्रक तयार करणेकामी स्पर्धात्मक दर प्राप्त करणेकरिता जाहिर सुचना स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्यास संदर्भिय अहवालानुसार मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

तरी सोबत जोडलेली जाहीरात स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्यात यावी. तसेच सदर वृत्तपत्राच्या प्रति अग्निशमन विभागास उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.

12/08/24

उप-आयुक्त
अग्निशमन व आणीबाणी सेवा
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Scanned with OKEN Scanner

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका
अग्निशमन विभाग
स्व. कल्पना चावला अग्निशमन स्थानक, माहेश्वरी भवन मार्ग,
भाईंदर (प.), ता. जि. ठाणे 401 101.

॥ फेर जाहिरात ॥

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टी परिसरामध्ये Fire Hydrant System बसविणे या कामाची निविदा मागविणेकरीता अंदाजपत्रक तयार करावयाचे आहे. त्याकरीता मिरा- भाईंदर महानगरपालिका खालील तक्त्यातील बाबींकरिता ऑनलाईन दर मागवित आहे.

उपरोक्त कामाअंतर्गत बाबींचे दर दि. 13/08/2024 ते दि. 19/08/2024 रोजी दुपारी 4.00 वाजेपर्यंत fireservice@mbmc.gov.in या ई-मेल वर पाठविण्यात यावेत.

आ. क्र.	तपशील	परिमाण	दर (जी.एस.टी.वगळुन)
01	Supply Installation, Testing & Commissioning Of GI/MS C Class Pipe (Conforming To IS 1239) With Butt Welding Type Fittings With Necessary Joints To Stand Designed Working Pressure Bracket Both Including One Coat Of Enamel Paint Complete With Flanges And Fitting With Heavy Support Over One Coat Of Primer Of Approved Quality And Shade. With Flanges, Neoprene Gaskets, Bolts & Nuts Etc.		
a)	GI/MS C Class Pipe 100 mm dia.	300 Mtr.	
02	Providing, Fixing & Commissioning Of Double Outlet Hydrant Nos. Post With Stainless Steel Hydrant Valves- 4" Flange Inlet, Hydrant Post (Double Outlet Constructed Of Carbon (Mild) Steel Pipe Having 4" Flanges Of 150# A105N RF ASME 16.5, Duly Welded With 4" Pipe Around 600mm Height Having Two Outlet Of 80mm & Fitted With 3" A 105N Flange Flat Face, Suitable For Mounting 2 Nos. Standard 63mm Size Hydrant Valve Made-up Of Stainless Steel Having 63m Female Inst. Outlet As Per IS 903 WITH CHAIN AND CAP. Working Pressure Of 10bar And Testing Pressure Of 21 Bar, Painting RAL 3000	150 Nos.	
03	Providing, Fixing & Commissioning Of 100 Mm Dia. Gate Valve Nos. With Required Nut Bolts	150 Nos.	
04	Supply, installation, testing & commissioning of 100 mm Elbow	200 Nos.	
05	Supply, installation, testing & commissioning of MS Flanges for stand post and Gate valve.	150 Nos.	
06	supply, cutting & Installation of MS structural Support	320 Kg.	
07	Supply, installation, testing & commissioning of Wrapping Coating	18 Nos.	
08	Supply, installation & commissioning of Black Japan Paint	40 Ltr.	
09	Supply, installation & commissioning of ISI Marked Double Door Hose box with 02 Nos. 15 Mtr. Long RRL Canvas Hose pipe & 01 Nos. of ISI Marked Stainless Steel Branch Pipe with necessary fittings.	150 Nos.	

12/08/24

उप-आयुक्त
अग्निशमन व आणीबाणीसेवा
मिरा भाईंदर महानगरपालिका

Scanned with OKEN Scanner

Note # 1

सविनय फेर सादर,

विषय :- मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टी परिसरामध्ये फायर हायड्रंट सिस्टम बसविणेकामी दरपत्रक मागविणे करिता जाहिरात प्रसिद्धीबाबत

संदर्भ :- 1) MBMC-35/88/2024-FIRE (Computer No. 631228) दि. 09/07/2024 रोजीचा अहवाल
2) दि. 16/07/2024 रोजीची जाहिरात
3) फेर जाहिरातीचा नमुना

उपरोक्त संदर्भिय विषयानुसार आपणांस सविनय कळवितो की, मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टी परिसरामध्ये fire hydrant system बसविणेबाबत अग्निशमन विभागामार्फत मागणी करण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने मा. शहर अभियंता यांनी दिलेल्या शेऱ्यानुसार संदर्भ क्र. 1च्या अहवालास मंजुरी प्राप्त करुन स्थानिक वृत्तपत्रात जाहीरात देऊन स्पर्धात्मक दर प्राप्त करुन घेणे करिता दि. 16/07/2024 रोजी दै. महाराष्ट्र राजमुद्रा या वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर जाहीरातीत ऑनलाईन पध्दतीने fireservice@mbmc.gov.in या इमेल वर दरपत्रके मागविण्यात आलेली होती. सदर दरपत्रके सादर करणेची अंतिम दिनांक 24/07/2024 अशी होती. परंतु सदर इमेल वर एकही दरपत्रक प्राप्त झालेले नाही.

तरी झोपडपट्टी परिसरामध्ये fire hydrant system बसविणेकामी अंदाजपत्रक तयार करणे करिता स्थानिक वृत्तपत्रात पुन:श्च जाहिरात देवुन स्पर्धात्मक दर मागविणेकरिता सोबत जोडलेली जाहिरात स्थानिक वृत्तपत्रात प्रसिध्दी करिता आपणाची मंजुरी मिळावी हि विनंती.

सोबत :- जाहिरातीचा नमुना

eSign

31/07/2024 03:10 PM

Prashant Gurav
SUB STATION OFFICER

Note # 2

eSign

01/08/2024 05:40 PM

Prakash Shankar Borade
A. CHIEF FIRE OFFICER

Note # 3

Scanned with OKEN Scanner

02/08/2024 03:56 PM

Sachin Machindra Bangar
DEPUTY MUNICIPAL COMMISSIONER

Note # 4

प्रस्तावित मान्य होणेस विनंती आहे.

05/08/2024 01:57 PM

ANIKET ARUN MANORKAR
ADDL. COMMISSIONER

Digitally Signed

Note # 5

प्रस्तावित केले प्रमाणे मान्य

09/08/2024 03:36 PM

SANJAY SHRIPATRAO KATKAR
COMMISSIONER

Note # 6

09/08/2024 06:05 PM

ANIKET ARUN MANORKAR
ADDL. COMMISSIONER

Note # 7

12/08/2024 10:20 AM

Sachin Machindra Bangar
DEPUTY MUNICIPAL COMMISSIONER

Note # 8

12/08/2024 01:08 PM

Prakash Shankar Borade
A. CHIEF FIRE OFFICER

Scanned with OKEN Scanner