# मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

स्व. इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प)

पाणी पुरवठा व मलनि:सारण विभाग

संकेतस्थळ - www.mbmc.gov.in ई-मेल - watersupply@mbmc.gov.in संपर्क - 281922828-251


जा.क्र.मनपा/पापु व मलनि/ 1062 /2024-25 दि.23/08 /2024

प्रति,

सिस्टम मॅनेजर

संगणक विभाग

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

विषय :- मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मल:निस्सारण केंद्राच्या क्लोरीनेशन प्लांटची वार्षिक दुरुस्ती करणे.

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मल:निस्सारण केंद्राच्या क्लोरीनेशन प्लांटची वार्षिक दुरुस्ती करणे कामाचे अंदाजपत्रक तयार करावयाचे आहे. परंतु सदर कामा अंतर्गत लागणाऱ्या खालील बाबींकरीताचे दर दरसुचीमध्ये उपलब्ध नसल्याने त्यांचे ऑन-लाईन दर मागविणे आवश्यक आहे. याकरीता लागणाऱ्या बाबींचा तक्ता सोबत जोडत आहे, सदर तक्ता मनपाच्या www.mbmc.gov.in या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा.

शहर अभियंता

मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

E:\E Folder\Manoj Vishe\TENDER RATE INVITE\SUPPLY OF 1.doc

# मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

पाणी पुरवठा व मलनिसारण विभाग

स्व. इंदिरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग, भाईंदर(प)

ता. जि.ठाणे - 401 101

मिरा भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रातील मल:निस्सारण केंद्राच्या क्लोरीनेशन प्लांटची वार्षिक दुरुस्ती करणे या कामाचे अंदाजपत्रक तयार करणेकमी मिरा-भाईंदर महानगर पालिका खालील तक्त्यातील बाबींकरिता ऑनलाईन दर मागवीत आहे.

उपरोक्त कामांतर्गत बाबींचे दर दि. 23.08.2024 ते दि. 31.08.2024 रोजी दुपारी 12.00 वाजेपर्यंत **watersupply@mbmc.gov.in** या ई-मेलवर पाठविण्यात यावे.

| DESCRIPTION OF WORK | Aprox Qty | Unit | Rate (Excluding GST) |
|---|---|---|---|
| **ITEM No 1:-** Providing annual service contract for existing chlorinators @ STP's under MBMC area including cleaning of Vacuum Regulator Assembly, Inlet Valve Assembly, Control Valve Assembly, cleaning of Flow meter Assembly, Ejector Assembly, etc. complete…<br>A) Monthly visit for periodical maintenance of chlorinators through skill Technician.<br>B) Attending breakdown call, apart from regular visit. | 24.00 | MONTH | |
| **ITEM NO. 2:-** Providing & Fixing in position following spares as and when required for the chlorinators at MBMC as per requirement at the time of overhauling the chlorinators during annual service contract. | | | |
| 1) Vacuum Regulator Assembly up to 5kg/Hr. Capacity | 08 | No. | |
| 2) Vacuum Regulator Diaphragm Assembly | 08 | No. | |
| 3) Vacuum Regulator Nut Bolts. Complete set | 08 | No. | |
| 4) Vacuum Adaptor | 48 | No. | |
| 5) Inlet Valve Assembly | 08 | No. | |
| 6) Cylinder Connector with Gas Filter | 08 | No. | |
| 7) O ring Set for Chlorinators | 08 | No. | |
| 8) Ejector Main Assembly | 08 | No. | |
| 9) Ejector Diaphragm Assembly | 08 | No. | |
| 10) Ejector stud/ check valve nut & bolt (S.S) in the Chlorination system/unit etc. Complete. | 08 | No. | |
| 11) UHM washers | 400 | No. | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12) Flow meter Assembly up to 5kg/hr capacity | 08 | No. | |
| 13) Chlorine Tonner/Cylinder Key | 08 | No. | |
| 14) 1" Water inlet / solution outlet UPVC Pipe line | 80 | Rmt. | |
| 15) Water inlet / solution outlet UPVC Ball Valve | 08 | No. | |
| 16) ½" UPVC/ HDPE pipe for Vacuum line | 80 | Rmt. | |
| 17) Repairs and Rewinding of existing pump set use for Chlorination System. | 08 | No. | |

शहर अभियंता
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका

जा.क्र.मनपा/पा.पु.व मलनि/1062/2023-24
दि. 23/08/2024